

คู่มือฉบับ



ที่ สป ๗๑๗๐๑/ว ๑๐๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบ
แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗ ต่อ ๐

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

อีเมล thaklor.sb@gmail.com

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายทณงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ
มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง
กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
ตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือทางสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....

(นายทณงยุทธ จันทกุล)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
 นายอดิศักดิ์ อัครวีรานิชชากร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสกุณา อัครวีรานิชชากร)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน + ถังบำบัดสำเร็จรูป

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สารชีวภาพ (EM)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 88 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 70.40 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 124 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข..... -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

คู่มือฉบับ



ที่ สบ ๗๑๗๐๑/๒๒๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแกลง จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗ ต่อ ๐

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

อีเมล thaklor.sb@gmail.com

๑๕/๓/๒๕๖๒

.....

.....

.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายทงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ
และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ.
๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความ
รับผิดชอบ ของเดือน.....กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานบริการมู๋นเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียร่วมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ทำเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแปปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ขอเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

นายทงยุทธ จันทกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
 นายอดิศักดิ์ อัครวานิชชากร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม ใบอนุญาต เลขที่
 (ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



(นางสกลดา อัครวานิชชากร) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสกลดา อัครวานิชชากร)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน + ถังบำบัดสำเร็จรูป

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สารชีวภาพ (EM)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) -

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 81 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 64.80 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 112 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำไย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข..... -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำเสีย												
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
							เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
1/02/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
2/02/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
3/02/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	0.006	-
4/02/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
5/02/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
6/02/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	0.007	-
7/02/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
8/02/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
9/02/62	-	4.5	3.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
10/02/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	0.005	-
11/02/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
12/02/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
13/02/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	0.006	-
14/02/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
15/02/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
16/02/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

ปัญหา
อุปสรรค
และ
แนวทาง
แก้ไข

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำไป
กำจัด
(ลบ.ม.)

สถิติและแหล่งเก็บข้อมูลแบบองค์รวม

[illegible]

คู่มือ



ที่ สป ๗๑๗๐๑/๗๔๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทงยุทธ จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗ ต่อ ๐

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

อีเมล thaklor.sb@gmail.com

๐๖/๗/๒๕๖๒
พิมพ์
งาน
ตรวจ

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายทนงยุทธ จันทกุล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียร่วมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ขอเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

นายทนงยุทธ จันทกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
 นายอดิศักดิ์ อัคร์วานิชชากร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



นางสุกานดา อัคร์วานิชชากร) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 () ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน + ถังบำบัดสำเร็จรูป
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สารชีวภาพ (EM)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) -
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 90 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 63.60 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 124 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลั่นกรอง (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/03/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
2/03/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
3/03/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.005	-	-
4/03/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
5/03/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
6/03/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
7/03/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.006	-	-
8/03/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
9/03/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
10/03/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
11/03/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.004	-	-
12/03/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
13/03/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
14/03/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.005	-	-
15/03/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
16/03/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-

คู่มือ



ที่ สป ๗๑๗๐๑/ว ๕๓๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทร์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗ ต่อ ๐

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

อีเมลล์ thaklor.sb@gmail.com

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายทนงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานบริการชุมชนเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียร่วมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ทำเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแปปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ขอเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

นายทนงยุทธ จันทกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ แก้งคอย
 จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
 นายอดิศักดิ์ อัครวานิชชากร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาต เลขที่
 (ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสกันดา อัครวานิชชากร)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน + ถังบำบัดสำเร็จรูป
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สารชีวภาพ (EM)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) -

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 92 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 73.20 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 120 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน**
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย													
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ใน ทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระยะยาว/ ไม่ระยะยาว)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
1/04/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
2/04/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
3/04/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.006	-	-
4/04/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
5/04/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
6/04/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
7/04/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.005	-	-
8/04/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
9/04/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
10/04/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.004	-	-
11/04/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
12/04/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
13/04/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
14/04/62	-	4.5	3.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.004	-	-
15/04/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
16/04/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-

คู่มือ



ที่ สป ๗๑๗๐๑/ว ๕๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๕๒๗ ต่อ ๐

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๕๒๖

อีเมล thaklor.sb@gmail.com

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นปฏิบัติของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายทงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ
และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ.
๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความ
รับผิดชอบ ของเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือทางสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] กภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ทำเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

นายทงยุทธ จันทกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล ทำคัล เขต/อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
 นางสาวกานดา อัครวานิชชากร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



ก.ม.ค.

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวกานดา อัครวานิชชากร)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน + ถังบำบัดสำเร็จรูป
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงวัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สารชีวภาพ (EM)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 106 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 84.40 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 124 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น หรือน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น หรือน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/05/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/05/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/05/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.003	-	-
20/05/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/05/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/05/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.003	-	-
23/05/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/05/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/05/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/05/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.003	-	-
27/05/62	-	4.5	3.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/05/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/05/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.003	-	-
30/05/62	-	4.5	3.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/05/62	-	4.5	3.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

คู่มือ



ที่ สป ๗๑๗๐๑/ ๖๔๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอแก่งคอย

อ้างถึง หนังสืออำเภอแก่งคอย ที่ สป ๐๐๒๓.๗/ว๐๖๕๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอแก่งคอยแจ้งว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมาย และรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ รายงานให้อำเภอแก่งคอยได้ทราบทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗ ต่อ ๐

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

อีเมล thaklor.sb@gmail.com



“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายทนงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ
มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง
กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
ตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือทางสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสัตว์		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....


(นายทนงยุทธ จันทกุล)

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขตอำเภอ แก้งคอย
 จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
 นางสาวกานดา อัครวณิชชากร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



Signature

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวกานดา อัครวณิชชากร)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน + ถังบำบัดสำเร็จรูป
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สารชีวภาพ (EM)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) -

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 83 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 66 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 120 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน** ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)		
1/06/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
2/06/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.005	-	-
3/06/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
4/06/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
5/06/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.004	-	-
6/06/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
7/06/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
8/06/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
9/06/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.006	-	-
10/06/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
11/06/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.003	-	-
13/06/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
14/06/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
15/06/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
16/06/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.003	-	-

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
17/06/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
18/06/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
19/06/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
20/06/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	0.004	-
21/06/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
22/06/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
23/06/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	0.004	-
24/06/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
25/06/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
26/06/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
27/06/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	0.005	-
28/06/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
29/06/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-
30/06/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	0.005	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

ปัญหา
อุปสรรค
และ
แนวทาง
แก้ไข

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำไป
กำจัด
(ลบ.ม.)

คู่มือ



ที่ สป ๗๑๗๐๑/ว ๗๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี, นายอำเภอแก่งคอย

อ้างถึง หนังสืออำเภอแก่งคอย ที่ สป ๐๐๒๓.๗/ว๐๖๕๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอแก่งคอยแจ้งว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ รายงานให้อำเภอแก่งคอยได้ทราบทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทร์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗ ต่อ ๐

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

อีเมล thaklor.sb@gmail.com



“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายทณงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัด น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาม
มาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำกา		
[] ศูนย์การค้าหรือทางสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายทณงยุทธ จันทกุล)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
 นางสาวกานดา อัครวิธานิชกร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



กมก

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 นางสาวกานดา อัครวิธานิชกร)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน + ถังบำบัดสำเร็จรูป
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สารชีวภาพ (EM)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 73 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 61.20 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 124 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวณ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
07/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
07/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
07/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-

คู่มือ



ที่ สป ๗๑๗๐๑/ว ๕๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี, นายอำเภอแก่งคอย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗ ต่อ ๐

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

อีเมล thaklor.sb@gmail.com

พิมพ์ ๑๒/๗

ทาน ๗-๙

ตรวจ ๗-๙

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทศพิธราชธรรม ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”





แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายทณยุทธ จันทกุล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียร่วมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

นายทณยุทธ จันทกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
 นางสาวกานดา อัครวณิชชากร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



ผู้แทน

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวกานดา อัครวณิชชากร)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน + ถังบำบัดสำเร็จรูป
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สารชีวภาพ (EM)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/08/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/08/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/08/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/08/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.006	-	-
5/08/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/08/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/08/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.008	-	-
8/08/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/08/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/08/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/08/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-
12/08/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/08/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/08/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-
15/08/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/08/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ฉบับ



ที่ สบ ๗๑๗๐๑/๑๑๑๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗ ต่อ ๐

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

อีเมล thaklor.sb@gmail.com

พิมพ์

ทวน

ตรวจ

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”





แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายทณงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัด น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาม
มาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือทางสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

(นายทณงยุทธ จันทกุล)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ แก้งคอย
 จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
 นางสาวกานดา อัครวานิชชากร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



นางสาวกานดา อัครวานิชชากร

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวกานดา อัครวานิชชากร)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน + ถังบำบัดสำเร็จรูป
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบล้าง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สารชีวภาพ (EM)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 89 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 70.80 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 124 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน**
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ได้ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทรม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทรม ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/10/62	-	2.0	1.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
18/10/62	-	2.0	1.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
19/10/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
20/10/62	-	3.0	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.004	-
21/10/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
22/10/62	-	2.5	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
23/10/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.003	-
24/10/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
25/10/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
26/10/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
27/10/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.007	-
28/10/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
29/10/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
30/10/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.005	-
31/10/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-

อุ้งบัว



ที่ สบ ๗๓๗๐๑/ ๖๒๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดส่งให้อำเภอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗ ต่อ ๐

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

อีเมล thaklor.sb@gmail.com

พิมพ์

ทวน

ตรวจ

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”





แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายทนงยุทธ.....จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบ
บำบัด น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาม
มาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือทางสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

(นายทนงยุทธ จันทกุล)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
 นางสาวกานดา อัครวานิชชากร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



นางสาวกานดา อัครวานิชชากร

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

นางสาวกานดา อัครวานิชชากร

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน + ถังบำบัดสำเร็จรูป
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สารชีวภาพ (EM)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) -

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 77 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 61.20 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 120 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลดตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ที่ สบ ๗๑๗๐๑/๒๐๓



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบ
แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
และจัดส่งให้ผู้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทณยุท จันทกุล)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗ ต่อ ๐

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

อีเมลล์ thaklor.sb@gmail.com



พิมพ์

ทนาย

ตรวจ

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายทณงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัด น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาม
มาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือทางสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแปปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

(นายทณงยุทธ จันทกุล)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ แก้งคอย
 จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
 นางสาวนาคา อัครวณิชชากร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



กมล

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวนาคา อัครวณิชชากร)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน + ถังบำบัดสำเร็จรูป
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลำโพง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สารชีวภาพ (EM)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 100 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 80 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 124 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน** ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1/12/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.010	-	-	-
2/12/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/12/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/12/62	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.008	-	-	-
5/12/62	-	1.0	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/12/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/12/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/12/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/12/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.010	-	-	-
10/12/62	-	1.0	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/12/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/12/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.011	-	-	-
13/12/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/12/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/12/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/12/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.007	-	-	-

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผลสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผลสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/12/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
18/12/62	-	4.5	3.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.007	-	-
19/12/62	-	4.5	3.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
20/12/62	-	5.0	4.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
21/12/62	-	5.0	4.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
22/12/62	-	4.5	3.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.006	-	-
23/12/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
24/12/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
25/12/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.006	-	-
26/12/62	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
27/12/62	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
28/12/62	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
29/12/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.007	-	-
30/12/62	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
31/12/62	-	4.5	3.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-